



Администрация
городского округа город Воронеж
МКП «ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ»

394006, г. Воронеж, ул. Бахметьева, 8 т.: 202-95-00, факс 277-24-39

от «___» 05 МАР 2024 г. исх. № 1298

Директору ООО «УВиП»
Уразову А.В.

394077, г. Воронеж,
ул. 60 Армии, 22б, офис 7

ОТЗЫВ

В 2024 году на объекте котельная по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 75 были установлены горелки «ЕММА» производства ООО «НПП ПРОМА» г. Казань на котлах ДКВР 10/13 по 2 шт. на каждый котел.

Горелки были одобрены специалистами ООО «НПП ПРОМА», исходя из длины топки и сопротивления котла, были рекомендованы короткофакельные, с разнонаправленным вращением пламени мощностью 3,5 МВт. В процессе эксплуатации горелки показали себя надежными и удобными в обслуживании. За время эксплуатации не было ложных срабатываний по контролю пламени, по давлению газа и воздуха. Регулирование по параметру «газ-воздух» обеспечивало соотношение избытка на уровне $\alpha=1,2-1,3$. Хочется отметить и плавный, мягкий розжиг горелки.

В целом горелки зарекомендовали себя как надежные, высокоэффективные и удобные в эксплуатации, не имеющие аналогов для данного типа котлов.

Главный инженер

Д.С. Хаустов